



Российская Федерация  
Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2023 № 1113

г. Пестово

Об утверждении изменений  
в проектную документацию

В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в проектно-сметной документации линейного объекта «Строительство станции водоподготовки в д. Быково Пестовского муниципального района», без изменения сметной стоимости строительства:

1.1. ВН-7510-11-ТКР Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта

Электроснабжение. В графической части заменили марку шкафа и габаритные размеры на RSSTO532, в схему щита добавили выключатель автоматический OF3 «резерв» SY2031, C16A (ТКР2 лист2). Откорректировали спецификацию ВН-7510-11-ТКР2.С1:

-Исключили материалы: Труба стальная водогазопроводная 40x3,0; Труба атмосферостойкая жесткая гладкая D внеш/D внутр. -40,0/36,7,0; Коробка, щит вводной опоры освещения ЩСКО-4106.

-Добавили материалы: Провод силовой ПУГВ 1x10 (РЕ) зелено желтый многопроволочный/ ТУ 16-705.502-2011/м2. Автоматический выключатель ВА47-239 1P 10А 4,5 кА /MVA20-1-010-С /ИЭК /шт./1 для подключения опоры. Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 1P/ рг-10-38-1/ЕКФ /шт/2. Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ (10x38) 6А/pvc-10x38-6/ЕКФ /шт/2. Кабель силовой с ПВХ изоляцией сечением 2,5 мм.кв /ВВГ нг (А)-LS 3x2.5/ м/ 24. Выключатель автоматический трехполюсный 16А CSH203L 4.5кА-1шт./2CDS243001R0164|ABB.

-Заменили: Выключатель автоматический трехполюсной 50А D ВА-103 NEW 6 кА-1шт. 12374DEK DEK raft на Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-63 4,5кА-1шт.mcb4763-3-63C-рго ЕКФ. (ТКР2 С1лист1,2).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава  
муниципального района

Е.А. Поварова